



Liftinstallaties

- ✓ In 2020 aangegeven dat liftgebruik in geval van brand bij minder zelfredzame personen toegepast zou gaan worden t.b.v. tijdiger en sneller ontvluchten voordat de brandweer aanwezig is...
- ✓ Zoals verwacht staat dit haaks op de Europese Richtlijn Liften en gaat deze vlieger voor alsnog niet op!
- ✓ Wel verduidelijkt is in geval van een brandwerende sluis voor liften:
 - Aan de sluis mogen geen woningtoegangsdeuren grenzen.
 - De sluis moet van een geschikt formaat zijn om met een rolstoel te kunnen keren.
 - De WBDBO eis van een brandcompartiment naar een lift in een woongebouw is daarbij 60 minuten.



Ter afsluiting...

- ✓ Een goederenlift is geen personenlift:
 - Een personenlift wordt 1x per 18 maanden uitgebreid op functioneren en veiligheid gekeurd.
 - Een goederenlift ondergaat cf. machinerichtlijn 1x per 12 maanden een veiligheidskeuring.

